

ORDIN nr. 87 din 6 aprilie 2010 (\*actualizat\*)  
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza  
lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor  
(actualizat pana la data de 27 august 2014\*)

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Avand in vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 11 lit. v) din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila,

in considerarea dispozitiilor Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si prin inspectoratele pentru situatii de urgență judetene si al municipiului Bucuresti, urmareste punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repară sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 27 august 2007.

Ministrul administratiei  
si internelor,  
Vasile Blaga

Bucuresti, 6 aprilie 2010.

ANEXA

METODOLOGIE  
de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari  
in domeniul apararii impotriva incendiilor

CAP. I  
Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

(2) Fac obiectul autorizarii potrivit prezentei metodologii urmatoarele lucrari:

a) proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

b) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

c) proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;

d) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;

e) termoprotectie cu vopsele termospumante;

f) termoprotectie cu produse de torcretare;

g) ignifugarea materialelor combustibile;

h) intretinerea instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor;

i) verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

j) proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat;

k) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti.

(3) Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, altele decat cele prevazute la alin. (2), se face prin metodologii specifice, aprobatate in conditiile legii.

ART. 2

In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) autorizatie - document emis de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila care da dreptul titularului sa efectueze lucrarile in domeniul apararii impotriva incendiilor prevazute de art. 1 alin. (2);

b) persoane - persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale;

c) personal de specialitate - angajati cu contract individual de munca ai persoanelor juridice, membri si angajati cu contract individual de munca ai intreprinderilor individuale, membri ai intreprinderilor familiale, precum si persoane fizice autorizate si angajati cu contract individual de munca ai acestora, care detin un certificat de competenta profesionala pentru unul sau mai multe dintre domeniile de autorizare prevazute la art. 1 alin. (2);

d) certificat de competenta profesionala - document care atesta pregatirea profesionala in domeniul pentru care se solicita autorizare.

#### ART. 3

Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, denumita in continuare autorizare, se realizeaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite potrivit art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.

#### CAP. II

#### Desfasurarea activitatii de autorizare a persoanelor

##### ART. 4

(1) Autorizarea se solicita in scris, pentru fiecare dintre lucrările prevazute la art. 1 alin. (2), la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, denumit in continuare Centrul National, unitate specializata din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General.

(2) In cazul persoanei juridice, autorizarea se solicita pentru fiecare filiala a acesteia, constituita potrivit legii, care urmeaza sa efectueze lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

(3) Autorizatia se acorda pe o perioada nedeterminata.

(4) Modelul cererii de autorizare este prevazut in anexa nr. 1.

##### ART. 5

(1) Cererea de autorizare trebuie insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului;

b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inaintea solicitarii autorizarii de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa inregistrarea uneia sau mai multor activitati pentru care se solicita autorizarea, conform Listei codurilor CAEN prevazute in anexa nr. 2;

c) lista cu personalul de specialitate semnata si stampilata de solicitant;

d) copii de pe certificatul/certificatele de competenta profesionala insotite de suplimentul/suplimentele descriptiv/descriptive pentru ocupatii specifice cuprinse in Lista cu ocupatiile specifice prevazuta in anexa nr. 3 sau, dupa caz, adeverinte in original din partea furnizorilor de formare profesionala autorizati conform legii din care sa rezulte ca personalul a absolvit cursurile specifice, precum si unitatile de competenta dobandite conform standardelor occupationale;

e) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnata si stampilata de solicitant, intocmita conform anexei nr. 4, cu precizarea seriilor mijloacelor de masurare din dotare;

f) buletine de verificare metrologica sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic/ atestate/acreditate pentru mijloacele de masurare din dotare, dupa caz;

f^1) copie de pe autorizația/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie și anexe la aceasta/acesta în care sunt precizate mijloacele de măsurare pentru care laboratorul are dreptul să efectueze verificare metrologică sau etalonare, după caz;

f^2) documente semnate si stampilate de solicitant din care sa rezulte perioada de etalonare stabilita pentru fiecare mijloc de masurare din dotare, cum ar fi: procedura, plan de etalonare s.a.m.d.;

g) procedura de lucru specifică activității pentru care se solicită autorizarea, care respectă structura-cadru prevăzută în anexa nr. 5, semnată și stampilată de solicitant, sau, atunci când există un sistem de management al calității pe domeniul pentru care se solicită autorizarea, dovada din care să rezulte implementarea acestuia și procedura de lucru aferentă;

h) copie de pe autorizatia emisa de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activitatilor de supraveghere tehnica la umplere, verificare tehnica periodica si reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri si presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [N(2)] si bioxid de carbon [CO(2)], in cazul persoanelor care solicita autorizarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;

i) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii efectuate de către Centrul Național.

(1^1) Achitarea contravalorii prestărilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea autorizarii se va efectua dupa incheierea unui contract intre solicitant si Centrul National.

(2) In cazul institutiilor/autoritatilor publice, situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se dovedesc prin prezentarea unor documente echivalente.

(3) Prin prezentarea certificatelor de competenta profesionala prevazute la alin. (1) lit. d), persoanele care solicita autorizarea trebuie sa faca dovada ca personalul de specialitate acopera toate unitatile de competenta specifice.

(4) Dotarea cu mijloace tehnice, dovedita potrivit alin. (1) lit. e), trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

a) generale:

1. sa fie asigurata pe intreaga perioada de autorizare a persoanei;
2. mijloacele tehnice nu trebuie sa fie de tip hobby sau destinate uzului casnic/gospodaresc;

b) specifice:

1. sa fie asigurata pentru fiecare sucursala, in cazul persoanelor juridice;
2. sa fie asigurata pentru fiecare punct de lucru, in cazul in care se solicita autorizarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare,

reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

#### ART. 6

(1) Cererile se inregistreaza in ordinea primirii lor.

(2) In termen de 5 zile de la inregistrarea cererii de autorizare, solicitantului i se trimite o confirmare, care trebuie sa contine urmatoarele:

a) informatii privind completarea documentelor care insotesc cererea de autorizare, daca este cazul;

b) comunicarea termenului de procesare a cererii de autorizare si a datei de la care incepe sa curga: data inregistrarii cererii de autorizare sau, dupa caz, data primirii documentatiei complete;

c) caile de atac;

d) mentiunea privind autorizarea tacita, in cazul depasirii termenului de procesare a cererii.

(3) Documentele solicitate suplimentar trebuie sa fie depuse in cel mult 45 de zile de la data notificarii, in caz contrar cererea se respinge.

#### ART. 7

(1) Cererea de autorizare se solutioneaza de catre specialisti din structura de autorizare printr-un referat al carui model este prevazut in anexa nr. 51, care cuprinde concluzii si propuneri privind acordarea autorizatiei sau, dupa caz, respingerea motivata a solicitarii; referatul se vizeaza de catre seful structurii de autorizare si se aproba de catre seful Centrului National.

(2) Cererea solicitantului se proceseaza in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile, cu conditia notificarii solicitantului inainte de expirarea termenului initial. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de Centrul National.

(3) In cazul in care cererea se respinge, solicitantul trebuie informat cu privire la decizia de respingere, cu precizarea motivelor care au stat la baza luarii acestei masuri.

(4) Modelul autorizatiilor emise de Centrul National este prevazut in anexa nr. 6.

(5) Evidenta autorizatiilor emise se tine intr-un registru special, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.

(6) Daca solicitantii nu se prezinta pentru ridicarea autorizatiilor in termen de 6 luni de la data emiterii, acestea isi pierd valabilitatea si se indosariaza potrivit reglementarilor in vigoare.

(7) Autorizatiile pot fi ridicate de la sediul Centrului National de catre reprezentanti legali ai persoanei autorizate sau de imputerniciti ai acestia, care au obligatia de a verifica corectitudinea datelor mentionate in autorizatie.

#### CAP. III

Supravegherea persoanelor autorizate

#### ART. 8

(1) Persoanele autorizate sunt supuse unei auditari de supraveghere.

(2) Auditul de supraveghere se planifica si se efectueaza de inspectoratele pentru situatii de urgenca judetene, respectiv al

municipiului Bucuresti, in baza unei proceduri aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General.

(3) Centrul National planifica si efectueaza audituri de supraveghere, pentru a verifica solutionarea motivelor care au stat la baza suspendarii, in toate cazurile de suspendare a autorizatiei pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 20 lit. g), precum si audituri de supraveghere inopinate in situatiile prevazute la art. 10 alin. (3) lit. b).

(4) Inspectoratele pentru situatii de urgență județene și al municipiului Bucuresti desemnează cel puțin 2 specialisti pentru efectuarea auditului de supraveghere pe fiecare domeniu de autorizare prevazut la art. 1 alin. (2), iar Centrul National desemnează, în același scop, specialisti din cadrul structurii de autorizare.

(5) Lista auditorilor desemnati potrivit alin. (4) se aproba de catre inspectorul general al Inspectoratului General dupa efectuarea de catre acestia a unei pregatiri specifica la Centrul National.

(6) Lista aprobată se afisează pe site-ul oficial al Inspectoratului General și al Centrului National.

(7) Auditorii desemnati din inspectoratele pentru situatii de urgență județene, respectiv al municipiului Bucuresti parcurg, cel puțin odata la 3 ani, o forma de pregatire specifica domeniului pentru care sunt desemnati, care se organizează și se desfăsoară prin grija Centrului National.

(8) Auditul de supraveghere se efectuează, de regula, de un auditor.

#### ART. 9

(1) Beneficiarii lucrarilor trebuie să asigure/permită accesul neconditionat al auditorilor în spațiile în care se efectuează sau au fost efectuate lucrări în domeniile prevazute la art. 1 alin. (2) și să pună la dispozitie toate documentele de proveniență, declaratiile de conformitate CE, declaratiile de performanță, agrementele tehnice europene, agrementele tehnice în construcții, certificatele pentru introducerea pe piață sau notificările la Centrul National, după caz, pentru toate mijloacele tehnice din dotare, substanțele și produsele utilizate și la altele asemenea.

(2) Modul de efectuare a lucrarilor se verifică în cadrul a cel puțin 3 lucrări alese de auditor.

#### ART. 10

(1) Auditul de supraveghere se planifică și se efectuează cel puțin o dată la 2 ani.

(2) Auditul planificat conform alin. (1) se comunica persoanei autorizate cu cel puțin 10 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.

(3) Auditul de supraveghere se poate realiza și inopinat în următoarele situații:

a) în urma sesizării din oficiu a Inspectoratului General, Centrului National sau inspectoratelor pentru situatii de urgență județene, respectiv al municipiului Bucuresti;

b) în urma reclamațiilor, informațiilor și/sau sesizărilor cu privire la lucrările aflate în curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizată;

c) pe timpul verificării activității auditorilor de către reprezentanții Inspectoratului General, prin structura specializată de supraveghere a pietei.

#### ART. 11

(1) In urma auditului de supraveghere se intocmeste un referat de supraveghere, al carui model este prevazut in anexa nr. 8 in 3 exemplare, care se distribuie astfel:

- a) exemplarul nr. 1, la Centrul National;
- b) exemplarul nr. 2, la inspectoratul pentru situatii de urgență judetean sau al municipiului Bucuresti;
- c) exemplarul nr. 3, la persoana auditata.

(2) Referatul de supraveghere se comunica persoanei auditate si Centrului National, dupa caz, in termen de 15 zile de la data incheierii auditului de supraveghere.

#### CAP. IV

##### Suspendarea si retragerea autorizatiei

###### ART. 12

(1) Autorizația se suspendă de către Centrul Național pentru un termen de 60 de zile dacă, în urma analizării referatului de supraveghere, se constată neîndeplinirea cel puțin a uneia dintre obligațiile persoanei autorizate prevăzute la art. 20 lit. a)-g).

(1^1) Autorizatia poate fi suspendata si in situatia in care Inspectoratul General sesizeaza Centrul National ca persoana autorizata nu a transmis structurii specializate de supraveghere a pietei, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii privind necesitatea prezentarii urmatoarelor inscrisuri pentru produsele utilizate la efectuarea lucrarilor autorizate:

- a) declaratii de conformitate CE, declaratii de performanta sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat;
- b) agremente tehnice in constructii, certificate pentru introducerea pe piata sau notificari la Centrul National, pentru produsele comercializate in mod legal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar).

(1^2) Suspendarea autorizatiei se face in baza unui raport de suspendare intocmit de structura de autorizare din cadrul Centrului National.

(2) Raportul de suspendare a autorizatiei cuprinde:

- a) abaterile constatate;
- b) dispozitia de suspendare a autorizatiei;
- c) atentionarea persoanei auditate ca in termen de cel mult 30 de zile de la comunicare sa remedieze abaterile constatate;
- d) cai de atac.

(3) Raportul de suspendare se vizeaza de catre seful structurii de autorizare si se aproba de catre seful Centrului National.

(4) Raportul de suspendare se intocmeste in 3 exemplare, in termen de 10 zile de la data inregistrarii referatului de supraveghere la Centrul National, si se comunica in termen de 5 zile de la data intocmirii acestuia:

- a) persoanei auditate;
- b) inspectoratului pentru situatii de urgență judetean sau al municipiului Bucuresti.

###### ART. 13

(1) Suspendarea autorizatiei pentru neîndeplinirea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 20 lit. a)-f) inceteaza daca, in termenul

comunicat, persoana autorizata face dovada solutionarii motivelor care au stat la baza suspendarii prin depunerea la Centrul National a unor documente in acest sens.

(2) Suspendarea autorizatiei pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 20 lit. g) inceteaza numai in urma efectuarii de catre Centrul National a unui nou audit de supraveghere planificat, dupa ce persoana autorizata comunica in termenul stabilit ca a solutionat motivele care au stat la baza suspendarii.

#### ART. 14

Autorizatia se retrage daca:

a) se constata neindeplinirea cel putin a uneia dintre obligatiile persoanei autorizate prevazute la art. 20 lit. h)-k);

b) persoanele autorizate impiedica ori se sustrag de la efectuarea auditului;

c) nu se face dovada solutionarii motivelor care au stat la baza suspendarii, in termenul comunicat cu aceasta ocazie;

d) se constata ca persoana autorizata, pe perioada suspendarii, efectueaza lucrari in domeniul in care este autorizata;

e) in termen de un an, autorizatia a fost suspendata de doua ori.

#### ART. 15

(1) In cazul in care in urma analizarii referatului de supraveghere se constata existenta uneia/unora din situatiile prevazute la art. 14, Centrul National, prin structura de autorizare, intocmeste un raport de retragere a autorizatiei.

(2) Raportul de retragere a autorizatiei cuprinde:

a) abaterile constatate;

b) dispozitia de retragere a autorizatiei;

c) cai de atac.

(3) Raportul de retragere se vizeaza de catre seful structurii de autorizare si se aproba de catre seful Centrului National.

(4) Raportul de retragere se intocmeste in 3 exemplare, in termen de 10 zile de la data inregistrarii referatului de supraveghere la Centrul National, si se comunica in termen de 5 zile de la data intocmirii acestuia:

a) persoanei auditate;

b) inspectoratului pentru situatii de urgenza judetean sau al municipiului Bucuresti.

#### ART. 16

(1) Persoana careia i-a fost retrasa autorizatia poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la data retragerii autorizatiei anterioare.

(2) In cazul in care persoana solicita o noua autorizare fara respectarea termenului prevazut la alin. (1), cererea se respinge ca prematura.

(3) Persoana careia i-a fost retrasa de doua ori autorizatia nu mai poate solicita o noua autorizare.

#### ART. 16<sup>1</sup>

(1) Persoana autorizata poate solicita suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 6 luni, precizand:

a) domeniul de autorizare pentru care se solicita suspendarea;

b) modificarile, indisponibilitatile care determină neîndeplinirea condițiilor care au stat la baza autorizării.

(2) Suspendarea la cerere a autorizației se aproba o singura dată într-un interval de 2 ani.

(3) Dispozitia de suspendare la cerere a autorizației se emite de Centrul Național, prin structura de autorizare, și cuprinde atenționarea persoanei autorizate ca în termen de 6 luni de la comunicare să remedieze modificarile sau indisponibilitatile care au stat la baza suspendării.

(4) Dispozitia de suspendare se vizează de către seful structurii de autorizare și se aproba de către seful Centrului Național.

(5) Dispozitia de suspendare se întocmeste în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării la Centrul Național, și se comunica în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:

a) persoanei autorizate;

b) inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv al municipiului București, după caz.

(6) Suspendarea la cerere a autorizației se respinge în cazul în care solicitarea a intervenit după:

a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;

b) existența motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat prevazut la art. 10 alin. (3) lit. b).

(7) La expirarea perioadei prevazute la alin. (1), suspendarea incetează dacă persoana autorizată face dovada soluționării motivelor care au stat la baza suspendării, prin depunerea la Centrul Național a unor documente în acest sens. În caz contrar se procedează la retragerea autorizației.

#### ART. 16<sup>2</sup>

(1) Persoana autorizată poate solicita retragerea autorizației.

(2) Dispozitia de retragere la cerere a autorizației se emite de Centrul Național, prin structura de autorizare.

(3) Dispozitia de retragere se vizează de către seful structurii de autorizare și se aproba de către seful Centrului Național.

(4) Dispozitia de retragere se întocmeste în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării solicitării la Centrul Național și se comunica în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:

a) persoanei autorizate;

b) inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv al municipiului București, după caz.

(5) Retragerea la cerere a autorizației se respinge în cazul în care solicitarea a intervenit după:

a) comunicarea auditului de supraveghere planificat;

b) existența motivului de realizare a auditului de supraveghere inopinat prevazut la art. 10 alin. (3) lit. b).

(6) Prevederile art. 16 se aplică în mod corespunzător.

#### CAP. V

#### Preschimbarea autorizațiilor

#### ART. 17

(1) Preschimbarea autorizațiilor intervine în următoarele situații:

a) la schimbarea formei juridice de organizare a persoanei autorizate, potrivit [Legii nr. 31/1990](#) privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- b) la schimbarea denumirii/numelui persoanei autorizate;
  - c) la schimbarea sediului social/profesional al persoanei autorizate.
- (2) În vederea preschimbării autorizației, persoanele trebuie să depună la Centrul Național următoarele documente:
- a) cerere de preschimbare a autorizației, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
  - b) autorizația în original;
  - c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizației.
  - d) dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii efectuate de către Centrul Național.
- (3) Preschimbarea fiecarei autorizatii se realizeaza contra cost, tariful stabilit fiind in quantum de 50% din tariful de autorizare prevazut la art. 3.
- (4) Achitarea contravalorii prestărilor de servicii privind analizarea cererii si a documentatiei aferente depuse in vederea preschimbării autorizatiei se efectueaza dupa incheierea unui contract intre solicitant si Centrul National.
- (5) Prevederile art. 7 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

#### CAP. VI

#### Libera circulatie a serviciilor

#### ART. 18

(1) Persoanele autorizate stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pot să efectueze lucrările în domeniul apararii împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), în regim transfrontalier în România numai după notificarea prealabilă a Centrului Național pentru fiecare lucru, conform modelului prevazut în anexa nr. 10.

(2) Persoanele autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European pot să efectueze lucrările în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la art. 1 alin. (2), cu caracter permanent în România numai după notificarea prealabilă a Centrului Național, conform anexei nr. 11. Notificarea trebuie însoțită de următoarele documente:

- a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, în copie;
- b) autorizația emisă de statul emittent, în copie;
- c) lista cu personalul de specialitate care detine certificate de competență profesională corespunzătoare, semnată și stampilată de persoana autorizată;
- d) certificate de competență profesională sau documente similare emise de autorități dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în copie;
- e) autorizație echivalentă ca scop cu autorizația emisă de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare la butelii destinate stingerea incendiilor, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingerilor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, în copie.

#### ART. 19

(1) În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, Centrul Național contactează autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgență a

Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania.

(2) In cazul in care se constata efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor de catre persoane autorizate stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European fara notificarea prealabila a Centrului National conform art. 18 alin. (1) sau (2) sau efectuarea lucrarilor neconforme, se va proceda la informarea autoritatilor competente din statul membru in cauza prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne.

(3) In cazul in care persoanele autorizate de catre Centrul National efectueaza lucrari neconforme intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European sau nu respecta conditiile impuse de respectivul stat membru, se procedeaza la suspendarea si/sau retragerea autorizatiei, in conditiile cap. IV.

#### CAP. VII

Obligatii ale persoanei autorizate si cai de atac

##### ART. 20

Persoanele autorizate au urmatoarele obligatii:

a) sa mentina conditiile care au stat la baza autorizarii, pe toata durata existentei autorizatiei;

b) sa comunice in scris Centrului National modificarile survenite in oricare dintre conditiile care au stat la baza autorizarii, in termen de 10 zile de la data producerii acestora, prin transmiterea de documente actualizate;

c) sa certifice calitatea ignifugarii efectuate prin rapoarte de incercare eliberate de catre un laborator acreditat, in conditiile legii, in cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile;

d) sa asigure intocmirea si tinerea la zi a evidentei lucrarilor efectuate, in registre speciale, conform modelelor prevazute in anexele nr. 12-16;

e) sa transmita structurii specializate de supraveghere a pietei, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii privind necesitatea prezentarii inscrisurilor pentru produsele utilizate la efectuarea lucrarilor autorizate, respectiv declaratii de conformitate CE, declaratii de performanta sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, dupa caz, agremente tehnice in constructii, certificate pentru introducerea pe piata sau notificari la Centrul National, pentru produsele comercializate in mod legal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar);

f) sa puna la dispozitia beneficiarului copii de pe inscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrarilor autorizate, respectiv declaratii de conformitate CE, declaratii de performanta sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, dupa caz, agremente tehnice in constructii, certificate pentru introducerea pe piata sau notificari la Centrul National, pentru produsele comercializate in mod legal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar);

g) sa efectueze lucrarile in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv ale normativelor/normelor tehnice/reglementarilor tehnice

specifice aprobate potrivit legii, respectiv ale specificatiei tehnice a producatorului;

h) sa asigure/permite accesul neconditionat al auditorilor in spatiile in care se efectueaza sau au fost efectuate lucrari in domeniile prevazute la art. 1 alin. (2);

i) sa efectueze lucrarile numai cu personal de specialitate;

j) sa efectueze lucrarile numai cu produse care detin marajul CE de conformitate, declaratii de conformitate CE, declaratii de performanta sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat, respectiv agremente tehnice in constructii, certificate pentru introducerea pe piata sau notificari la Centrul National, pentru produsele comercializate in mod legal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar);

k) sa incredinteze lucrarile in domeniul in care sunt autorizate, atunci cand nu procedeaza la efectuarea propriu-zisa a acestora, numai catre persoane autorizate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

#### ART. 21

Contestarea deciziei de respingere a cererii de autorizare sau de suspendare/retragere a autorizatiei se face conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### CAP. VIII

#### Dispozitii tranzitorii si finale

#### ART. 22

(1) Certificatele de atestare emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei metodologiei sunt valabile pana la expirarea termenului de valabilitate.

(2) Persoanele care au fost atestate pana la data intrarii in vigoare a prezentei metodologiei trebuie sa respecte conditiile care au stat la baza emitterii certificatelor de atestare.

#### ART. 23

Verificarea activitatii auditorilor din inspectoratele pentru situatii de urgenca judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si din Centrul National se face de catre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializata de supraveghere a pietei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.

#### ART. 24

Pentru aplicarea prezentei metodologiei Centrul National elaboreaza proceduri specifice, aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.

#### ART. 25

(1) Listele cu persoanele autorizate, precum si cele care li s-a suspendat/retras autorizatia se afiseaza si se actualizeaza pe site-ul oficial al Inspectoratului General si al Centrului National si/sau se publica in publicatii de specialitate.

(2) Listele cu persoanele autorizate stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la art. 1 alin. (2),

in regim transfrontalier/cu caracter permanent in Romania se afiseaza si se actualizeaza pe site-ul oficial al Inspectoratului General si al Centrului National si/sau se publica in publicatii de specialitate.

ART. 26

Procedura de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor poate fi indeplinita prin intermediul punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

ART. 27

Prevederile prezentei metodologii se completează cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 49/2009.

ART. 28

Anexele nr. 1-16 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA 1  
la metodologie

- Model -  
CERERE DE AUTORIZARE

Catre  
Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Subsemnatul/Subsemnata, ......., in calitate de ..... al ....., persoana juridica/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala, cu sediul in localitatea ......., judetul ...., str. .... nr. ...., numar de ordine in registrul comertului ...., solicit autorizarea pentru efectuarea lucrarilor de

In sustinerea cererii anexezi dosarul tehnic care cuprinde un numar de ..... documente, ce atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute in Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010.

Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010.

Data ..... Semnatura .....  
LS

ANEXA 2  
la metodologie

LISTA CODURILOR CAEN

\*T\*

\*Font 9\*

Domeniul de autorizare	Coduri CAEN
Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu	I7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu	I4321- Lucrari de instalatii electrice
Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor	I7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera	I4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
Termoprotectie cu vopsele termospumante/ produse de torcretare	I4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Ignifugarea materialelor combustibile	I4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Intretinerea instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate pararii impotriva incendiilor	I4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor
Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera	I7120 - Activitati de testari si analize tehnice
	I3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
	I4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
	I4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

<p>Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat</p>		<p>17120 - Activitati de testari si analize tehnice L</p> <p>17112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea</p> <p>L</p>	
<p>Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti</p>		<p>14321 - Lucrari de instalatii electrice 14322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat</p>	

ANEXA 3

la metodologie

## LISTA CU OCUPATIILE SPECIFICE

\*T\*

\*Font 9\*

• Domeniul de autorizare	• Ocupatia/Cod COR • (Cod COR valabil pana la 31 decembrie 2011)
• Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu	• Proiectant sisteme de securitate/215119 • (214319)
• Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu	• Inginer sisteme de securitate/215222 (214438) • si/sau • Tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu/742105 (724205) si/sau • Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces/352130 • (313210)

Ă	Í	
łProiectarea sistemelor si instalatiilor de łimitare si stingere a incendiilor	łProiectant sisteme de securitate/215119 ł(214319)	ł
Ă	Í	
łInstalarea si intretinerea sistemelor si łinstalatiilor de limitare si stingere a łincendiilor, cu exceptia celor care contin łanumite gaze fluorurate cu efect de sera	łTehnician pentru sisteme si instalatii de łimitare si stingere a incendiilor/742106 ł(724206)	ł
Ă	Í	
łTermoprotectie cu vopsele termospumante/ łproduse de torcretare	łOperator termoprotectie/713105 (714109) ł	ł
Ă	Í	
łIgnifugarea materialelor combustibile	łIgnifugator/713104 (714107)	ł
Ă	Í	
łIntretinerea instalatiilor speciale din łcompunerea autospecialelor destinate łapararii impotriva incendiilor	łOperator in verificarea, intretinerea si łrepararea autospecialelor destinate apararii łimpotriva incendiilor/723308 (723307)	ł
Ă	Í	
łVerificarea, reincarcarea si repararea łstingatoarelor de incendiu, cu exceptia łcelor care contin anumite gaze fluorurate łcu efect de sera	łOperator in verificarea, reincarcarea si łrepararea stingatoarelor de incendiu/723306 ł(723305)	ł
Ă	Í	
łProiectarea sistemelor si instalatiilor de łventilare pentru evacuarea fumului si łgazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip łnatural-organizat	łProiectant sisteme de securitate/215119 ł(214319)	ł
Ă	Í	
łInstalarea si intretinerea sistemelor si łinstalatiilor de ventilare pentru evacuarea łfumului si gazelor fierbinti	łOperator in verificarea, intretinerea si łrepararea instalatiilor speciale de prevenire łsi stingere a incendiilor/ ł742104 (724204)	ł
Ŕ	Í	Ü

ANEXA 4

la metodologie

LISTA CU MIJLOACELE TEHNICE DIN DOTARE

1. Pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
  - 1.1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse - etalonat cel putin pentru: tensiune electrica (12 si 24 V cc, 220 V ca), intensitate electrica (0-10 A cc) si rezistenta electrica (100  $\Omega$ -1 M $\Omega$ )
  - 1.2. Truse de scule de tip electronist, electrician
  - 1.3. Masina de gaurit portabila
  - 1.4. Scara, schela
  - 1.5. Laptop
  - 1.6. Echipamente si dispozitive de verificare/testare a detectoarelor de incendiu
2. Pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
  - 2.1. Compresor
  - 2.2. Pompa hidraulica - minimum 100 bari
  - 2.3. Manometru de control - etalonat (0-100 bari)
  - 2.4. Aparat de cantarit - minimum 100 kg, cu precizie 500 g sau mai ridicata - verificat metrologic/etalonat
  - 2.5. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
  - 2.6. Masina de gaurit portabila
  - 2.7. Truse de scule tip lacatusarie, electrician
  - 2.8. Polizor
  - 2.9. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv
  - 2.10. Truse de chei fixe, inelare
3. Pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie cu vopsele termospumante
  - 3.1. Instalatie de sablare
  - 3.2. Instalatie de aplicare a vopselelor termospumante
  - 3.3. Set duze
  - 3.4. Aparat de masura si control pentru determinarea aderentei grundului - etalonat
  - 3.5. Aparat electronic de masurat grosimea stratului uscat de vopsea - etalonat
  - 3.6. Aparat de masura si control pentru determinarea umiditatii si temperaturii suprafetei metalului - etalonat
  - 3.7. Dispozitiv de masurat grosimea stratului umed
  - 3.8. Etaloane pentru grade de curatare
  - 3.9. Dispozitive pentru pregatirea suprafetei-suport - perii mecanice, manuale
4. Pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie cu produse de torcretare
  - 4.1. Instalatie de aplicare a produsului de torcretare
  - 4.2. Aparat de masurat umiditatea si temperatura suprafetei metalului - etalonat
  - 4.3. Aparat de masurare a grosimii stratului umed de produs de torcretare
  - 4.4. Dispozitiv de masurare a aderentei stratului uscat
  - 4.5. Dispozitive pentru pregatirea suprafetei-suport - perii mecanice, manuale

5. Pentru efectuarea lucrarilor de ignifugare a materialelor combustibile
  - 5.1. Instalatie de aplicare a vopselelor - compresor
  - 5.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)
  - 5.3. Aparat de cantarit - minimum 10 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicata - verificat metrologic/etalonat
  - 5.4. Aparat de masurat umiditatea lemnului (umidometru) - etalonat
  - 5.5. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului (termohigrometru) - etalonat
  - 5.6. Dispozitive pentru pregatirea suprafetei-suport - perii mecanice, manuale
6. Pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
  - 6.1. Instalatie de aplicare a vopselelor - compresor
  - 6.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)
  - 6.3. Aparat de cantarit - minimum 20 kg, cu precizie 10 g sau mai ridicata - verificat metrologic/etalonat
  - 6.4. Aparat de cantarit - minimum 200 kg, cu precizie 400 g sau mai ridicata - verificat metrologic/etalonat
  - 6.5. Truse de chei fixe, inelare
  - 6.6. Cilindru gradat pentru apa, spumant
7. Pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor
  - 7.1. Macara rulanta sau palan de cel putin 5 t/f - verificata ISCIR
  - 7.2. Instalatie de aplicare a vopselelor - compresor
  - 7.3. Manometru de control - etalonat (0-10 bari)
  - 7.4. Trusa mecanica auto
  - 7.5. Trusa electrica auto
  - 7.6. Utilaje pentru prelucrari prin aschiere (strung, freza, masina de gaurit, polizor)
  - 7.7. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare
8. Pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
  - 8.1. Compresor
  - 8.2. Manometru de control - etalonat (0-10 bari, clasa de precizie 1,6)
  - 8.3. Aparat de masura si control pentru masurarea nivelului de zgomot si vibratii - sonometru/dozimetru pentru zgomot, clasa de precizie  $\pm 2$  dB - etalonat
  - 8.4. Aparat de masura si control pentru masurarea debitului - debitmetru/rotametru/tub Pitot-Prandtl/contor, clasa de precizie 1,0
  - 8.5. Aparat de masura si control pentru masurarea temperaturii - termometru/termocuplu/termorezistenta, clasa de precizie  $\pm 0,5^\circ$

8.6. Aparat de masura si control pentru masurarea dimensiunilor (diametre, lungimi, latimi, adancimi, unghiuri, distante, cote de montaj) - subler, clasa de precizie 0,1 mm/ruleta, clasa de precizie 1 mm/sablon

8.7. Aparat de masura si control pentru a determina planeitate, panta, orizontalitate, paralelism - nivelă cu bula de aer/nivelă cu laser/metru

8.8. Aparat de masura si control pentru masurarea vitezei aerului - anemometru/velometru/tub Pitot-Prandtl

8.9. Aparat/Generator/Transformator (convertizor) pentru sudare

8.10. Masina de gaurit portabila

8.11. Truse de scule tip lacatusarie, electrician

8.12. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv

8.13. Truse de chei fixe, inelare

## ANEXA 5

---

### la metodologie

---

#### STRUCTURA - CADRU a procedurii de lucru specifice

1. Scopul procedurii (se va preciza in clar scopul pentru care se elaboreaza procedura)

2. Domeniul de aplicare (se va preciza in clar domeniul unde se aplica procedura)

3. Definitii/Terminologie (se vor preciza si defini principaliii termeni si expresiile folosite in continutul procedurii)

4. Documente de referinta (se va preciza legislatia, actele normative, reglementarile, standardele etc. ce urmeaza sa fie aplicate pe timpul efectuarii activitatii pentru care se solicita autorizarea)

5. Continutul procedurii:

a) precizari privind modul de efectuare a lucrarilor;

b) precizarea responsabilitatilor persoanelor implicate in activitatea pentru care se solicita autorizarea;

c) precizari privind asigurarea resurselor:

- resurse umane/personal de specialitate - detinerea competentei necesare efectuarii lucrarilor;

- asigurarea instruirii;

- mentinerea inregistrarilor adecate referitoare la studii, instruire, abilitati si experienta;

- infrastructura:

- cladiri, spatiu de lucru si utilitati asociate;

- servicii suport (transport, comunicare etc.);

- mediul de lucru;

- d) servicii catre clienti:
  - analiza cererilor clientilor;
  - modalitati de determinare a satisfactiei clientilor;
  - modul de tratare si solutionare a reclamatiilor;
- e) evidente:
  - evidenta lucrarilor efectuate;
  - evidenta clientilor;
  - evidenta furnizorilor de substante, echipamente, piese de schimb, repere utilizate;
  - evidenta aparatelor de masura si control utilizate si a buletinelor de verificare metrologica/certificatelor de etalonare;
    - evidenta rapoartelor de incercare emise de laboratoare de incercari la foc acreditate (pentru lucrari de ignifugare a materialelor combustibile);
- f) masuri de remediere a lucrarilor necorespunzatoare si de preventie a aparitiei acestora.

## NOTA:

Evidentele se pot păstra pe suport electronic și/sau pe suport hartie.

ANEXA 5^1

## la metodologie

## Model referat

\* T \*

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

[ STEMA ROMANIEI]

# CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA

NESECRET  
Exemplar unic  
Nr. \_\_\_\_\_  
Bucuresti:  
data

Aprob

Seful centrului national,

Vizat

Seful structurii de autorizare,

\*ST\*

## REFERAT

Prezentul referat este emis pentru .....(denumirea persoanei)...., persoana juridica/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala, cu sediu in localitatea ....., judetul/sectorul ....., numar de ordine in registrul comertului .....

1. Domeniul pentru care se solicita autorizarea:

.....

2. Referential: Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea

Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Documente care insotesc cererea de autorizare:

a) copie de pe certificatul de inregistrare emis de oficial registrului comertului

\*T\*

ž	ž	DA	ž
ž	ž	NU	ž
R	U	U	U

ž	ž	DA	ž
ž	ž	NU	ž
R	U	U	U

\*ST\*

b) certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inaintea solicitarii autorizarii de oficial registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa inregistrarea activitatii pentru care se solicita autorizarea, conform codului CAEN

\*T\*

ž	ž	DA	ž
ž	ž	NU	ž
R	U	U	U

ž	ž	DA	ž
ž	ž	NU	ž
R	U	U	U

\*ST\*

c) lista cu personalul de specialitate semnata si stampilata de solicitant

\*T\*

ž	ž	DA	ž
ž	ž	NU	ž
R	U	U	U

ž	ž	DA	ž
ž	ž	NU	ž
R	U	U	U

\*ST\*

d) copii de pe certificatul/certificatele de competenta profesionala

\*T\*

ž	ž	DA	ž
ž	ž	NU	ž
R	U	U	U

ž	ž	DA	ž
ž	ž	NU	ž
R	U	U	U

\*ST\*

e) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnata si stampilata de solicitant, intocmita conform anexei nr. 4 la metodologie, cu precizarea seriilor mijloacelor de masurare din dotare

\*T\*

Ł Ł NU

\*ST\*

f) buletine de verificare metrologica sau certificate de etalonare

\*<sub>T</sub>\*

• Mijloc de masurare	• Serie si numar buletin de	• Termen de
• verificare metrologica/	• Data emiterii	valabilitate
• certificat de etalonare		
•		
•		

\*ST\*

g) copie de pe autorizatia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie si anexele la aceasta/acesta

\*T\*

Ł Ł NU

\*ST\*

h) documente semnate si stampilate de solicitant din care sa rezulte perioada de etalonare stabilita pentru fiecare mijloc de masurare din dotare (procedura, plan de etalonare)

\*<sub>T</sub>\*

```

graph TD
    ż[ż] --- ł1[ł]
    ż[ż] --- ż2[ż]
    ł1 --- Ł[Ł]
    ł1 --- R[R]
    ż2 --- DA[DA]
    ż2 --- ż3[ż]
    ż3 --- U[U]
  
```

\*ST\*

i) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita autorizarea

\*T\*



Ł Ł NU

\*ST\*

j) copie de pe autorizatia emisa de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activitatilor de supraveghere tehnica la

umplere, verificare tehnica periodica si reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri si presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [ N(2) ] si bioxid de carbon [ CO(2) ]



\*T\*



\*ST\*

k) dovada achitarii contravalorii prestarilor de servicii

\*T\*



\*ST\*

#### 4. Concluzii:

In conformitate cu prevederile Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrarri in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, propun:

Cererea de autorizare inregistrata cu numarul ..... din ..... sa fie:

aprobată [ ]

Cu eliberarea autorizatiei pe o perioada nedeterminata, cu supraveghere din partea Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si a inspectoratelor pentru situatii de urgență judetene, respectiv al municipiului Bucuresti

respinsă [ ]

Motivele care au stat la baza respingerii:

.....

Intocmit

\_\_\_\_\_

Specialist din structura de autorizare,

.....

ANEXA 6

\_\_\_\_\_

la metodologie

\*T\*

- Model -

ROMANIA  
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

[ STEMA ROMANIEI]

Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

AUTORIZATIE

Seria .... Nr. .... din .....

In baza Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila si a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor,  
se autorizeaza ...., cu sediul in localitatea ...., judetul .... ...., numar de ordine in registrul comertului ...., pentru efectuarea lucrarilor de .....

Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata.

Seful Centrului National pentru Securitate  
la Incendiu si Protectie Civila,

.....  
(semnatura)

LS

\*ST\*

Anexa 6 la metodologie a fost modificata de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 iulie 2014, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014, prin modificarea unei sintagme.

ANEXA 7

## la metodologie

- Model -

## REGISTRU SPECIAL DE EVIDENTA A AUTORIZATIILOR

\*T\*

## ANEXA 8

## la metodologie

\*T\*

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă/  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență .....  
al Județului ..... /Municipiului București

## Văzut

Şeful centrului naţional/  
inspectorul-suf,

.....  
(semnătură)

LS

Vizat

Şeful structurii de autorizare/  
adjunctul inspectorului-șef,

.....  
(semnătură)

\*ST\*

REFERAT DE SUPRAVEGHERE

Nr. ..... din .....

În data de/perioada ....., domnul/doamna ..../(numele și prenumele)..... auditor din Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă/Inspectoratul pentru Situații de Urgență ..... al Județului ...../Municipiului București și domnul/doamna ..../(numele și prenumele)....., având funcția de ....., în calitate de reprezentant legal/împoternicit, și domnul/doamna ..../(numele și prenumele).....,

în calitate de personal de specialitate din partea ....., cu sediul în localitatea ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ....., telefon/fax ...., e-mail ...., care efectuează lucrări de ....., în baza Autorizației seria ..... nr. ..... din ....., am procedat la verificarea condițiilor tehnico-organizatorice și a lucrărilor efectuate/în curs de efectuare pentru îndeplinirea cerințelor obligatorii cuprinse în Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare (metodologie), și am constatat următoarele:

- personalul de specialitate:  
numele și prenumele, numărul certificatului de competență profesională, ocupația pentru care detine certificat, denumirea furnizorului de formare profesională și data eliberării certificatului

.....

- mijloacele tehnice din dotare:

mijloacele tehnice din dotare .....

(Se vor preciza mijloacele tehnice din dotare, seriile sau numerele de inventar ale acestora.)

corespund/nu corespund cu cele din lista cu mijloacele tehnice precizată în anexa nr. 4 la metodologie, în funcție de domeniul de autorizare;

buletine de verificare metrologică/certificate de etalonare pentru

.....

(Se vor preciza mijloacele tehnice de măsurare, seriile acestora, numerele și data emiterii buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare, emitentul, perioada stabilită pentru etalonare.)

- există/nu există documente semnate și stampilate din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare (procedură, plan de etalonare);

- există/nu există procedură de lucru specifică activității, semnată și stampilată;

- autorizație emisă de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri și presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot [N(2)] și bioxid de carbon [CO(2)], în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră:

.....

(Se vor preciza numărul autorizației, data emiterii acesteia, perioada de valabilitate, domeniul de volum, presiune și tipul de fluid autorizat.)

- rapoarte de încercare eliberate de către un laborator acreditat, în condițiile legii, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile:

.....

(Se vor preciza numerele și data emiterii rapoartelor de încercare, denumirea laboratorului acreditat, în condițiile legii, beneficiarul lucrării, denumirea și adresa obiectivului)

- există/nu există registru de evidență a lucrărilor întocmit conform anexelor nr. 12-16 la metodologie, după caz, și este/nu este ținut la zi;

- sunt/nu sunt puse la dispoziția beneficiarului copii de pe înscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar).

Au fost verificate lucrările efectuate la următoarele obiective:

1. .....

2. .....

3. .....

Constatări în urma verificării lucrărilor: (elemente componente ale instalațiilor, precum și existența, integritatea și funcționarea acestora; echipamentele/produsele/reperele/substanțele utilizate; existența și ținerea la zi a registrelor cu întreținerea periodică a instalațiilor aflate la beneficiarii lucrărilor; calitatea/aspectul lucrărilor; stingătoarele de incendiu verificate, reîncărcate sau reparate și produsele de stingere utilizate pentru fiecare dintre acestea; etichete aplicate pe stingătoarele de incendiu care conțin toate elementele de identificare; documente de proveniență, declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat,

respectiv agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), pentru toate reperele și substanțele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate; personalul/personalul de specialitate participant la efectuarea lucrărilor; alte constatări

.....

Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare, distribuite după cum urmează:

- un exemplar la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă;
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ..... al Județului ..... /Municipiului București;
- un exemplar la ..... / (denumirea persoanei auditate) .....

\*T\*

Auditor,

Am luat cunoștință.

.....

(semnătură)

.....  
(semnătură și stampilă din  
partea persoanei audita)

#### ANEXA 9

#### la metodologie

- Model -

#### CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZATIEI

Catre

Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Subsemnatul/Subsemnata, ......., în calitate de ..... al ....., persoana juridica/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala, cu sediul în localitatea ....., judetul ....., str. .... nr. ...., numar de ordine în registrul comertului ....., autorizata pentru efectuarea lucrarilor de ..... cu Autorizatia seria ..... nr. ..... din ....., solicit preschimbarea acesteia datorita urmatoarelor motive:  
.....

In sustinerea cererii anexezi documentele prevazute in Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internalor nr. 87/2010.

Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit prevederilor Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internalor nr. 87/2010.

Data .....

Semnatura .....

LS

ANEXA 10

la metodologie

- Model -

NOTIFICARE

Catre

Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internalor nr. 87/2010, subsemnatul/subsemnata, ...., in calitate de ..... al ..... , cu sediul in ..... , va notificam ca detinem Certificatul/Autorizatia/Atestatul nr. .... din ...., emis/emisa de ..... pentru efectuarea lucrarilor/prestarea serviciilor de ..... pentru perioada .....

Lucrarile vor fi efectuate in localitatea ..... , la obiectivul ..... , in perioada .....

Data .....

Semnatura .....

LS

ANEXA 11

la metodologie

- Model -

NOTIFICARE

Catre

Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administratiei si internalor nr. 87/2010, subsemnatul/subsemnata, ....., in calitate de ..... al ....., cu sediul in ....., va notificam ca detinem Certificatul/Autorizatia/Atestatul nr. .... din ....., emis/emisa de ..... pentru efectuarea cu caracter permanent a lucrarilor/prestarea serviciilor de .....

In sustinerea notificarii depunem urmatoarele documente:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

Data .....

Semnatura .....

LS

ANEXA 12

la metodologie

- Model -

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ  
a lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile**

\*T\*

\*Font 8\*

Nr. crt.	Date de identificare ale beneficiarului	Contract (număr și dată)	Data începerii lucrării	Data recepției la terminarea lucrării și garanția acordată	Suprafața ignifugată	Produsul utilizat	Numărul probelor trimise la un laborator acreditat	Nr. raportului de încercare primit de la laboratorul acreditat	Numele, prenumele și semnătura personalului de specialitate responsabil cu efectuarea

\*ST\*

## NOTĂ:

Registrul de evidență va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat și înregistrat.

ANEXA 13

## la metodologie

– Model –

## REGISTRU DE EVIDENTA a lucrarilor de termoprotectie

\*T\*

\*Font 9\*

\*ST\*

## NOTA:

Registrul de evidenta va fi intocmit pe suport hartie, numerotat si inregistrat.

ANEXA 14

## la metodologie

- MODEL -

## REGISTRU DE EVIDENȚĂ

a lucrărilor de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu/sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră/sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinti

\*T\*

\*Font 7\*


\*ST\*

NOTĂ:

Registrul de evidență va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat și înregistrat. Registrul de evidență se păstrează în mod distinct, pentru fiecare categorie de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cazul persoanelor autorizate pentru mai multe domenii de autorizare.

ANEXA 15

la metodologie

- Model -  
REGISTRU DE EVIDENȚĂ

a lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor  
de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate  
cu efect de seră

\*T\*

\*Font 9\*

Nr. crt.	Date de identificare ale beneficiarului	Tipurile de stingătoare și produsele de stingere utilizate conform modelului de stingător certificat	Tipul lucrării	Contract (număr și dată)	Garanția acordată lucrării	Numele, prenumele și semnătura personalului de specialitate responsabil cu efectuarea propriu-zisă a lucrării

\*ST\*

## NOTĂ:

Registrul de evidență va fi întocmit pe suport hârtie, numerotat și înregistrat.

**ANEXA 16**

---

– Model –

REGISTRU DE EVIDENTA  
a lucrarilor de intretinere a instalatiilor speciale din  
compunerea autospecialelor destinate apararii  
impotriva incendiilor

\*T\*

\*ST\*

## NOTA:

Registrul de evidenta va fi intocmit pe suport hartie, numerotat si inregistrat.